

### BRANDSKYDD

Brandskyddet ska förebygga brand så att liv, egendom och miljö inte kommer till skada och minska skadan om brand ändå uppstår genom val av rätt utrustning, utbildning, rutiner och utrymningsplaner. Detta är en generell checklista för verksamheterna i förvaltningarna/motsvarande, nedan kallat förvaltning.

Checklistan är generell för all verksamhet inom Region Skåne och skall användas minst 1 gång/år.

Datum

Checklistan ska ses som ett verktyg för att uppnå en generell grundnivå för brandsäkerhet, vad avser kvalitets-, försäkrings-, samt myndighetskrav.

Förvaltning

Avd/motsv

Frågor som inte är aktuella för den egna verksamheten markeras i rutan "Ej tillämpligt". Om svaret innebär att åtgärder behöver vidtas notera detta under kommentar.

Rh-check genomförd av

Sammanställ förslag till åtgärder på blanketten ÅTGÄRDSPLAN, bilaga A.

Verksamhetschef (underskrift)

Kontaktperson för RH-Check är förvaltningens brandskyddssamordnare.

Se även "anvisningar RH-Check".

Allmänt		Ja	Nej	Ej till- lämpligt	Kommentar Vad behöver göras? Behövs hjälp?
2.1	Följs tillämpliga brandskyddsanvisningar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Finns och följs rutiner för hantering och förvaring av brandfarlig vara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Finns utsett brandskyddsombud för verksamheten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	Har brandskyddsfrågor beaktats vid förändringar i verksamheten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5	Använder verksamheten flamskyddade textilier?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.6	Respekteras rökförbudet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.7	Finns timer i pentry/motsvarande till exempelvis kaffebyggare, strykjärn, elplattor, vattenkokare, brödrostar m.m.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8	Finns och följs rutiner för användning av levande ljus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.9	Hur stor del av personalen (%) har under året fått utbildning i brandskydd och utrymning?	Ange %:			
2.10	Finns och följs rutin för information om systematiskt brandskyddsarbete i introduktionsprogram för nyanställda/praktikanter/studerande m.fl.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.11	Genomför brandskyddsombudet regelbundet egna genomgångar och övningar med personalen för att utrymma såväl patienter som besökare/kunder m.fl.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Rutiner		Ja	Nej	Ej till- lämpligt	Kommentar Vad behöver göras? Behövs hjälp?
2.12	Finns och följs rutin för hur personalen ska larma och agera vid brand?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.13	Finns och följs rutiner för avvikelshantering av upptäckt risk/brandtillbud?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.14	Finns skyltar som visar var gasflaskor (inkl mobila) förvaras/används?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.15	Finns rutiner för nödavstängning av gas vid brand?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.16	Finns och följs rutiner för att minska risken för anlagda bränder (t.ex. städning, förvaring, sängar i utrymningsvägar/gemensamma ytor och borttransport av avfall)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Larm och släckutrustning		Ja	Nej	Ej till- lämpligt	Kommentar Vad behöver göras? Behövs hjälp?
2.17	Känner all personal till hur brandlarmet larmar (akustiskt, visuellt)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.18	Har all personal kunskap om var släckutrustning finns och hur den ska användas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.19	Sker inköp av verksamhetsanknuten släckutrustning via RegionFastigheter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.20	Kontrollerar verksamheten att släckutrustningen servas årligen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Utrymning		Ja	Nej	Ej till- lämpligt	Kommentar Vad behöver göras? Behövs hjälp?
2.21	Finns minst två av varandra oberoende utrymningsvägar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.22	Är korridorer och utrymningsvägar fria så att det är lätt att utrymma?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.23	Känner all personal till återsamlingsplatsen efter utrymning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.24	Finns utrymningsplan och aktuell skyltning av utrymningsväg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.25	Finns och fungerar nödbelysning i utrymningsvägarna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.26	Fungerar brandavskiljande dörrar på rätt sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.27	Vet alla var brandcellsgränserna går så att säker utrymning kan ske vid brand?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.28	Sker bäddning med räddningsläskan/motsvarande för patienter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.29	Genomförs regelbunden övning/utbildning i att utrymma patienter med hjälp av räddningsläskan/motsvarande?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

