

Checklista för Heta Arbeten

Baserat på Svenska Brandförsvärsföreningens underlag

Tillstånd utfärdas av den brandskyddsansvarige. Punkterna nedan är hämtade ur säkerhetsreglerna och har motsvarande numrering. Alla punkter ska vara kontrollerade innan tillstånd utfärdas. (Blanketten kan även användas för kontroll i de fall då tillstånd inte behövs)

Arbetsplats: _____

Arbetsbeskrivning: _____

Arbetet påbörjas: _____ kl _____ och avslutas: _____ kl _____

	Tillstånd / kontrollista	Beaktat	Övriga noteringar
1	Den som ska utföra eller bevaka arbetet är behörig.	<input type="checkbox"/>	
2	Bevakning och efterkontroll är ordnad genom vakt ? <input type="checkbox"/> Ja. Namn brandvakt: _____ <input type="checkbox"/> Ja. Namn ronderande vakt: _____	<input type="checkbox"/>	
3	För arbete i utrymmen som innehåller eller har innehållig brandfarlig vara eller lättantändligt material, har tillstånd inhämtats av brand/räddningschef.	<input type="checkbox"/>	
4	Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad.	<input type="checkbox"/>	
5	Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat, skyddat eller avskärmat genom övertäckning.	<input type="checkbox"/>	
6	Brännbara byggnadsdelar och värmeledande konstruktioner är kontrollerade och skyddade samt kan göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.	<input type="checkbox"/>	
7	Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen är tätade och skyddade.	<input type="checkbox"/>	
8	Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar släckinsats.	<input type="checkbox"/>	
9	Svetsutrustning är felfri. Acetylenflaska är försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare är försedd med backventil för bränn gas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel finns.	<input type="checkbox"/>	
10	Räddningstjänsten/brandkåren kan larmas omedelbart.	<input type="checkbox"/>	

Följande åtgärder har även beaktats:

A. Berörda sektioner av automatiskt brandlarm är frånkopplade

Checklista för avställning av brandteknisk funktion är ifylld.

B. Eventuella speciella risker iakttagas enligt samråd med: _____

Jag, som ska utföra dessa arbeten, har läst och förstått säkerhetsreglerna.

Ort och datum: _____ Certifikat nr: _____ Gilt.tid: _____

Namnteckning _____ Namnförtydligande: _____

Jag, som är tillståndsansvarig, ger tillstånd till att dessa arbeten utförs.

Ort och datum _____ Certifikat nr. _____ Gilt.tid _____

Namnteckning _____ Namnförtydligande _____

Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten

Baserat på Svenska Brandförsvarsföreningens underlag

Dessa regler gäller för tillfällig arbetsplats där heta arbeten utförs och fara för brand kan föreligga.

Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, mattsvetsning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Brandskyddsansvarig

Den som avser att bedriva eller låta bedriva heta arbeten på tillfällig arbetsplats (t ex ägare eller brukare av fastighet eller total/generalentreprenör) ska skriftligen utse en brandskyddsansvarig som ska bedöma om arbetena medför fara för brand.

Om fara för brand bedöms föreligga ska den brandskyddsansvarige:

- Utfärda tillstånd för heta arbeten enligt framtagna blankett (tillstånd/kontrollista för heta arbeten på tillfällig arbetsplats), blanketten ska vara fyllständigt ifylld.
- Under arbetets utförande förevisa sig om att säkerhetsreglerna följs.

Den brandskyddsansvarige får inte utföra de heta arbetena.

Utses inte en brandskyddsansvarig har den försäkrade brandskyddsansvaret.

Säkerhetsregel nr 1 – Behörighet

Den som ska utföra eller bevaka arbetena ska ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. Utbildningen ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och SBF:s utbildningskommitté för heta arbeten. Den som är utsedd att regelbundet vara brandskyddsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

Säkerhetsregel nr 2 – Brandvakt

Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen under den tid som de heta arbetena utförs. Detta gäller även under arbetsrast. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.

Brandvakt krävs inte när den brandskyddsansvarige bedömer att arbetena kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt, exempelvis vid takarbeten.

Område som avlarmas utanför entreprenadområde beaktas genom särskilt avdelad ronderande vakt. Området skall ronderas kontinuerligt.

Säkerhetsregel nr 3 – Brandfarlig vara

För arbeten i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara eller lättantändligt material, ska tillstånd inhämtas av kommunens brand/räddningschef.

Säkerhetsregel nr 4 – Städning och vattning

Arbetsplatsen ska vara städad och vid behov vattnad.

Säkerhetsregel nr 5 – Brännbart material

Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska flyttas bort, skyddas eller avskärmas genom övertäckning.

Säkerhetsregel nr 6 – Brännbara byggnadsdelar

Brännbara byggnadsdelar och värmeledande konstruktioner ska vara kontrollerade och skyddade samt kunna göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.

Säkerhetsregel nr 7 – Otätheter

Springor, hål, genomföringar och andra öppningar och i närheten av arbetsplatsen ska vara tätade och även kontrollerade med hänsyn till brandfaran.

Säkerhetsregel nr 8 – Släckutrustning

Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två handbrandsläckare typ 34A, 233BC (minst 6 kg) eller ABE III.

Vid takläggning krävs:

Slang med vatten och två handbrandsläckare typ 34A, 233BC (minst 6 kg) eller ABE III samt brytverktyg, t ex pikyxa och handstrålkastare. När förutsättning för släckning med vatten saknas, t ex vid risk för frysning eller vid lågt vattentryck ska utrustningen kompletteras med ytterligare en handbrandsläckare typ 34A, 233BC (minst 6 kg) eller ABE III.

Säkerhetsregel nr 9 – Svetsutrustning

Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.

Säkerhetsregel nr 10 – Larmning

Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll.

Säkerhetsregel nr 11 – Torkning och uppvärmning

Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning.

Säkerhetsregel nr 12 – Torkning av underlag och applicering av tätskikt

Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 °C.

Säkerhetsregel nr 13 – Smältning av asfalt

Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt SBF:s instruktioner för brandfarliga heta arbeten på tak och balkonger.