



Dokumentets namn Checklista vid besiktning - Bilaga 2 till Metodhandbok Strukturerade fastighetsnät	Gäller för Region Skåne/Rs, RSIT	Reg.nr Rs xxxx	Sidan 1/2
Utarbetad av Anders Toryd och särskild arbetsgrupp för Metodhandboken	Fastställd av och datum Rober Engman 2007-08-10	Reviderat	Gäller från datum 2025-01-01

Checklista vid besiktning

Bilaga 2 till

Metodhandbok strukturerade fastighetsnät

VER 4.1

*Checklista vid besiktning är ett komplement till Metodhandboken som stöd för
besiktningsmän. Checklistan innehåller grundläggande krav.*

Region Skåne

Dokumentets namn Checklista vid besiktning - Bilaga 2 till Metodhandbok Strukturerade fastighetsnät	Reg nr	Gäller från datum 2025-01-01	Sidan 2/2
---	--------	--	---------------------

KONTROLLPUNKTER
<u>Datautrymme:</u> ☐ Tillträdesbegränsning ☐ UPS-kraft ☐ Disposition i rum ☐ Klimat ☐ Anti-statiskt golv ☐ Ledningar
<u>Utförande i stativ/skåp:</u> ☐ Rätt typ av skåp stativ ☐ Kontaktering fiber ☐ Täcklock oanvända platser/uttag ☐ Disposition ☐ Trådföringspaneler ☐ Kopia på monteringsritning
<u>Utförande installation:</u> ☐ Rätt typ/kategori av uttag ☐ Rätt typ/kategori av ledningar ☐ Förläggning av ledningar ☐ Rätt typ av kanalisation ☐ Brandtätningar
<u>Korrekt märkning av följande:</u> ☐ Stativ/Skåp ☐ Eluttag ☐ ODF/Paneler ☐ Uttag i stativ ☐ Uttag i rum ☐ Ledningar
<u>Dokumentation:</u> ☐ Teleregistrering upprättad ☐ Underlag för relationshandlingar överlämnade ☐ Underlag fiberdokumentation överlämnad ☐ Mätprotokoll fiber ☐ Mätprotokoll koppar ☐ Intyg systemgaranti ☐ Ringschema/gruppschema ☐ Produktblad