

Instruktion för EL 0104 Arbeten för håltagning i anläggning

Regler för håltagning i anläggning

Allmänt

Riktlinjerna omfattar alla håltagningsarbeten i närhet av ledningar och övriga anläggningar som tillhör Region Skånes driftområden.

Inom sjukhusområdet men även inom andra områden inom Region Skånes anläggningar ligger det många ledningar förlagda i dolda utrymmen. Det rör sig om ledningar för medier såsom vatten, värme, gaser m.m. men också om ett stort antal ledningar för elförsörjning och kommunikation. Dessa riktlinjer omfattar alla typer av ledningar men riktar i första hand in sig på ledningar i form av kabel eller fiber.

Allt håltagningsarbete ska utföras med stor försiktighet för att inte någon ledning ska skadas. En skada kan förorsaka driftstörningar men den kan också innebära en fara för den som utför arbetet. Förutom kända ledningar som är i drift kan det förekomma gamla ledningar som är ur drift men det kan även förekomma ledningar som inte är kända och där man då inte kan avgöra vad det är för ledning och i vilket driftläge den befinner sig i.

För att minska risken för fel i samband med arbeten med håltagning måste alltid den som har beordrat eller beställt arbetet tillhandahålla underlag och begära tillstånd och utmärkning av arbetsstället, vilket sköts av den lokala driftorganisationen, innan arbetet får påbörjas.

Intyget utfärdas av den lokala driftorganisationen.

Avvikelser

Om ledning inte ligger på förväntad plats, är skadad, behöver flyttas eller på annat sätt avviker från angivna förutsättningar, ska arbetet avbrytas och avvikelsen omgående meddelas till den lokala driftorganisationen.

Om oidentifierad ledning påträffas ska arbetet avbrytas och avvikelsen omgående meddelas till den lokala driftorganisationen.

Ledningstyper

Det finns många ledningstyper inom Region Skånes sjukhus- eller driftområde där de flesta kan indelas i:

- Ledning kraft högspänning
- Ledning kraft lågspänning
- Ledning signal/indikering/manöver
- Ledning data/tele/kommunikation
- Ledning fiber
- Ledning övrig
- Ledning okänd
- Ledning rör framtida användning