

Mätprotokoll, mikrobiologisk renhet

Sjukhusområde	Avdelning och sal	Typ av mätning
Installationsnummer	Rumsnummer	Infektionskänslig eller allmän kirurgi (CFU)
		10 alt 100

Ventilations typ	Filter: typ, antal, modell	Projekterat Totalluftflöde l/s
Totalluftflöde dim för max antal	Kontaktperson verksamhet RSID+namn+telnr	Ansvarig Teknik fdnbdnfbRSID+namn+telnr
X antal personer	RSID] [cvbbcvbxbfb	RSID] [ncncnfnfn
Mätutrustning/SN/Kalibreringsdatum	Odlingsplatta substrat	Batch nr
Mätföretag	Kontaktperson leverantör	Mätning utförd datum
Salen uppfyller kraven	Mätning utförd enligt TS:39	Plattor inlämnade för analys datum
Ja/Nej	Ja/Nej	
Uppmätt tryckskillnad	Antal dörröppningar	Typ av klädsel, ex specialarbetsdräkt
+ X Pa		
avdelning	operationsrum	Typ av ingrepp
Incision start kl	Suturering slut	

ÖVRIGT:

Mätprotokoll, mikrobiologisk renhet

Sjukhusområde	Avdelning och sal	Typ av mätning
Installationsnummer	Rumsnummer	Infektionskänslig eller allmän kirurgi (CFU)
		10 alt 100

Mätprotokoll

Typ av operation/intern beteckning

[illegible][illegible]

Mätprotokoll, mikrobiologisk renhet

Sjukhusområde	Avdelning och sal	Typ av mätning
Installationsnummer	Rumsnummer	Infektionskänslig eller allmän kirurgi (CFU)
		10 alt 100

Metod och uppställning

X
Y

avstånd till sårområde från mätutrustning _____ cm

avstånd till instr. bord från mätutrustning _____ cm

Säng med patient

Dörr märkt (X,Y,Z) _____

Fönster _____

Mätpunkt
1=sår,
2=instrument

Personal

Provtagningsrör eller avstånd till sårområde anges.

Instrumentbord

Operationssår

Mätprotokoll, mikrobiologisk renhet

Sjukhusområde	Avdelning och sal	Typ av mätning
Installationsnummer	Rumsnummer	Infektionskänslig eller allmän kirurgi (CFU)
		10 alt 100

Resultat

Här redovisas mätresultat i form av medelvärde och högsta värde per operation (CFU/m³) vid sårområde och instrumentbord för respektive sal och mätserie samt diskussion i löpande text.)

Mätningstillfälle per operationssal	Mätpunkt 1 (medelvärde)	Mätpunkt 2 (medelvärde)	Medelvärde (totalt)	Högsta värde	Kommentar från mikrobiologisk avläsning (påvisade arter m.m.)
1					
2					
3					
4					
5					
7					
8					
9					
10					

Noterade avvikelser

- ☐ Mätpunkt 1 >50 cm från sårområde
- ☐ Mätpunkt 2 >50 cm från instrumentbord
- ☐ Övertryck ej påvisbart < 1Pa
- ☐ Knivtid <45 min

Övriga noteringar från mättillfället som kan påverka mätresultatet

Antalet personer i salen, många dörröppningar, avvikelser i klädsel mm

Datum:

Namnteckning: