

Upprättat av Nationellt Brukarråd Brand	Upprättat datum 2018-11-15	Ändrat av Nationellt Brukarråd Brand	Ändrat datum 2022-05-05	Godkänt av PTS Forums styrelse	
---	-------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------------	---

Checklista för mindre ändringar som kan påverka det byggnadstekniska brandskyddet

Denna checklista ska fyllas i inför alla typer av ändringar och underhållsarbeten, t.ex. IT-/elinstallationer, mindre verksamhetsanpassningar, ändringar vid felanmälan, installation av medicinteknisk utrustning, installation av stadigvarande inredning såsom hyllor, vitvaror etc. Denna checklista tar enbart höjd för ev. påverkan på det byggnadstekniska brandskyddet och gör inte anspråk på att vara komplett.

Inom ramen för projekt och större ändringar kan denna checklista undantas och då ska alltid en brandkonsult involveras och erforderlig dokumentation upprättas.

Beställare eller utförare av ändring ska fylla i denna checklista. Den som fyller i listan är ansvarig för att tillgodogöra sig den information och kunskap som behövs för att korrekt kunna fylla i checklistan.

Om du är osäker på vad du ska svara bör du kontakta en brandsakkunnig.¹

Ändringens omfattning			
Verksamhet		Byggnad/byggnadsdel och plan	
Checklista ifylld av		Datum	

Om något av nedanstående är aktuellt ska avstämning med brandsakkunnig ske

Tillfällig	Permanent	Ändring som påverkar
☐	☐	Planlösning
☐	☐	Ventilationssystem
☐	☐	Brandcellsgräns inkl. dörrar eller andra partier (omfattar även uppställning), för håltagning se nästa tabell
☐	☐	Utrymningsväg (dörrar, fönster eller andra passager)
☐	☐	Fönster, balkong- eller altandörr som ligger i anslutning till utvändig utrymningstrappa
☐	☐	Brandlarmanläggning, uppdatera OR, SR ritningar och anläggarintyg
☐	☐	Sprinkleranläggning, uppdatera OR, SR ritningar och anläggarintyg
☐	☐	Stadigvarande inredning såsom vitvaror, skärmvägg etc. inom korridorer, hisshallar, trapphus eller andra kommunikationsytor
☐	☐	Konstverk (tavlor undantaget) inom korridorer, hisshallar, trapphus eller andra kommunikationsytor
☐	☐	Intilliggande verksamhets brandskydd, t.ex. blockerad/förändrad utrymningsväg
☐	☐	Yttre miljö, såsom grävarbeten eller uppställning av containrar, byggbodas, staket, materialupplag eller motsvarande

¹ Med brandsakkunnig avses antingen person anställd av regionens fastighetsorganisation eller en brandkonsult.

Vid ja på något av nedan påståenden ska angiven åtgärd följas.

Ja	Nedan påstående är aktuella	Åtgärd
☐	Släckutrustning - blockeras - sätts ur funktion - tas bort/flyttas	Komplettera med handbrandsläckare enligt PTS Riktlinjer byggnadstekniskt brandskydd. Uppdatera utrymningsplanen.
☐	Håltagning i brandcellsavskiljande konstruktion genomförs	Täta brandcellsgränser omgående - provisoriskt med t.ex. brandskyddskudde - permanent med brandtätningssmetod enligt PTS Riktlinjer byggnadstekniskt brandskydd
☐	Dörröppning/-stängningsautomatik kopplas ur	Säkerställ - att verksamhet kan bedrivas med stängd dörr. - till- och frångänglighet för personer med funktionsvariationer. Om inte, kontakta brandsakkunnig.
☐	Avstängning av brandteknisk funktion - brandlarm inkl. styrningar - automatiskt släcksystem - nödbelysning - i allmänventilationen - luckor/fläktar för brandgasventilation	Följ PTS Bilaga Avstängning Brandteknisk funktion.
☐	Brandfarliga heta arbeten kommer genomföras	Beställaren av arbetet följer regionens rutiner och säkerställer att utföraren använder gällande utgåva av SBFs Säkerhetsregler för Heta Arbeten.
☐	Brandfarlig vara kommer hanteras inom eller i anslutning till arbetsplatsen	Hantering sker enligt regionens rutiner. Vid arbetsdagens slut tas varorna med ut ur byggnaden.
☐	Arbetsmoment som medför kraftig dammutveckling genomförs	Om brandlarm finns, sker avstämning med anläggningsskötaren, om vilka åtgärder som krävs.
☐	Byggfläktar eller annan värmealstrande utrustning kommer att användas	Utrustningen kontrolleras så den inte är skadad. Placeras med erforderligt säkerhetsavstånd till brännbart upplag på plant, obrännbart underlag.
☐	Byte av fönster i yttervägg (om fönstren är placerade i olika brandceller) - < 2 m mellan fönster i innerhörn - < 1,2 m mellan fönster i höjdlid - < 5 m mellan motstående fönster	Nya fönster ska utgöra brandteknisk klass (ett fönster i E30 eller båda i E15) och får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande.
☐	Det finns identifierade brandskyddsrelaterade brister eller planerade åtgärder som ska genomföras i samband med renovering/ändring/ombyggnad/verksamhetsanpassning	Inkluderas inom ramen för ändringsarbetet.

Checklista för mindre ändringar som kan påverka det byggnadstekniska brandskyddet

Ja	Nedan påståande är aktuella	Åtgärd
☐	Byte eller installation av t.ex. - ytskikt (målning/inklädnad) - undertak - akustiska plattor - visualiseringsskärmar	Säkerställ - ytskiktsklass B-s1,d0 fäst på A2-s1,d0 alt., kontakta brandsakkunnig. - att brandtekniska installationer såsom t.ex. sprinklerhuvud också flyttas ut om vägg/tak byggs på
☐	Installation av - draperi - rumsavskiljande väggar eller höga hyllsystem	Säkerställ - regionens brandkrav på lös inredning - att brandtekniska installationer såsom skyltar, släckutrustning etc. inte skymms. Om brandlarm eller sprinkler finns, stäm av med anläggningsskötaren för brandlarm och sprinkler.