

INSTRUKTION

Skapad av Marika Håkander
Godkänd av Regional arbetsgrupp brand

Godkänt datum 2025-12-09
Version 4.0

Gäller för Region Skåne

Gäller fr.o.m 2022-06-17

Instruktion för lokal nödlägesplan vid brand eller misstanke om brand

1. Syfte och Mål

På alla arbetsplatser ska det finnas en lokal nödlägesplan vid brand eller misstanke om brand. Syftet med denna instruktion är att ge verksamheter stöd och verktyg för att ta fram en lokal nödlägesplan anpassad utifrån verksamhetens förutsättningar och de situationer som kan uppstå. Den lokala nödlägesplanen ska finnas centralt anslagen på arbetsplatsen.

2. Ansvar

Det är chefen på varje arbetsplats som tar beslut om hur den lokala nödlägesplanen ska utformas och hur omfattande den ska vara. Vid delad arbetsplats med andra verksamheter är det chefernas skyldighet att tillse att nödlägesplanen samordnas så att personal som delar lokaler arbetar utifrån gemensamma rutiner.

3. Värdera och agera

Inom Region Skåne ska alla medarbetare regelbundet genomföra obligatorisk brandskyddsutbildning. Efter genomförd grundutbildning förväntas medarbetare kunna **värdera** uppkomna brandsituationer och **agera** därefter. Om det är möjligt ska medarbetare alltid agera genom att påbörja släckinsats i ett tidigt skede i syfte att skydda liv och egendom. Vid konstaterad brand som inte kan släckas ska den om möjligt stängas in och evakuering påbörjas. Medarbetare ska tillse att patienter, anhöriga, personal, besökare med flera som är i omedelbar fara varnas och förflyttas till säker plats.

4. Innehåll

Lokal nödlägesplan vid brand eller misstanke om brand ska,

- enbart innehålla information som är nödvändig i det akuta skedet
- enbart innehålla information som är aktuell för verksamheten
- vara utformad på ett enkelt sätt
- hjälpa personalen att prioritera åtgärder i rätt ordning

I byggnader där enbart personer som förväntas att själva kunna sätta sig i säkerhet vid brand, exempelvis administrationsbyggnader, kan planerna med fördel utformas på ett enkelt sätt. Ibland kan det räcka med informationen på utrymningsplanen.

4.1 Särskilt för vårdverksamheter


Vid en brandsituation inom vården behöver personalen utöver att släcka och hantera en uppkommen brandsituation, även ha en plan för hur patienter och besökare ska tas om hand vid en evakuering.

I figur 1 visas en bild på [Anslag - Vid brand eller misstanke om brand](#) som syftar till att ge medarbetare inom vården en förståelse för vilka beslut som behöver fattas och vilka moment som kan behöva genomföras vid en brand eller misstanke om en brand.



Figur 1. Bild som visar innehållet i "Anslag – Vid brand eller misstanke om brand".

Som stöd i arbetet med att ta fram en lokal nödlägesplan kan [Mall - Lokal nödlägesplan vid brand eller misstanke om brand](#) användas som stöd. Dokumentet innehåller tre olika mallar, två anpassade för slutenvård och en anpassad för öppenvård. Samtliga mallar utgör förslag på upplägg och ska anpassas till verksamheten innan de används.




Figur 2. Bild som visar exempel på mall för nödlägesplan.

4.2 Beskrivning av innehåll


I tabell 1 redovisas vad som ska finnas med i den lokala nödlägesplanen om det är aktuellt för verksamheten.

Som komplement bör alla verksamheter ha två reflexvästar. Förslagsvis används en av personen som tar ledningen för att hantera situationen inom drabbade lokaler och en används av personen som möter räddningstjänsten.



Tabell 1. Innehåll som ska beaktas vid framtagandet av lokal nödlägesplan vid brand eller misstanke om brand.

Innehåll	Beskrivning
Undersöka orsak/ Hantera brandlarm 	Om det finns risk att en onödig evakuering bidrar till att patientsäkerheten påverkas negativt ska verksamheten ha en rutin för att undersöka orsaken till att ett brandlarm har aktiverats innan evakuering påbörjas. En onödig evakuering kan få förödande konsekvenser. All personal ska i lokaler där det finns brandlarm känna till hur brandlarmet fungerar och vilka åtgärder som ska vidtas i samband med att brandlarmet utlöses inom lokalerna.
Larma/informera 	Vid konstaterad brand i lokalerna ska personal larma SOS Alarm via 112 och berätta vad som inträffat. Om det finns brandlarm som är automatiskt vidarekopplat ska personal informera SOS Alarm via 112 även vid falsklarm och berätta vad som inträffat. Informationen till räddningstjänsten syftar till att ge räddningspersonalen förutsättningar att göra rätt resursprioritering. Information ska även spridas till funktioner/enheter som på något sätt blir berörda av branden/brandlarmet, tex. närliggande verksamheter, bakjourer, bevakningspersonal mm.
Vid falsklarm/mindre rökutveckling 	Om det visar sig att larmet är falskt eller att det varit en mindre brand/rökutveckling som snabbt hanterats ska det finnas rutiner för vilka åtgärder som behöver vidtas för att återställa lokalerna. Åtgärder som kan behöva vidtas är att - informera räddningstjänsten - beställa städ/sanering - felanmäla utrustning som behöver bytas - informera berörda verksamheter
Möta räddningstjänsten 	Om räddningstjänst blivit larmad via automatiskt brandlarm och/eller samtal från verksamheten ska samtliga verksamheter, om resurser finns, möta upp räddningstjänsten. Personal som går för att möta räddningstjänsten ska kunna informera om vad som inträffat och kunna besvara frågor om verksamheten.

Innehåll	Beskrivning
Besluta om utrymning/evakuering 	I byggnader där personal har ansvar för patienter med begränsade möjligheter att själva sätta sig i säkerhet ska utrymning genomföras till närliggande lokaler i annan brandcell. Rutinerna ska vara utformade på ett sådant sätt att evakuering endast sker om det finns risk för liv och hälsa att stanna kvar i påverkade delar. För att detta ska vara möjligt måste tillträde till närliggande lokaler säkerställas. Utrymning till återsamlingsplats ska endast ske i lokaler där det vistas personal och patienter som själva kan sätta sig i säkerhet utan att det finns risk för liv och hälsa, tex. vårdcentraler, enklare mottagningar och administrativa lokaler.
Samverka med grannavdelningar 	I lokaler där verksamheten i händelse av brand och brandlarm har behov av hjälp från närliggande avdelning, till exempel på grund av låg personalstyrka, ska kontakter upprättas i förväg. Med en god samverkan mellan grannavdelningar kan uppkomna situationer snabbare hanteras.
Flytt av nödvändig utrustning 	Verksamheten ska inventera och planera för vilken utrustning som behöver tas med från lokalerna för att fortsatt kunna bedriva vård i tillfälliga lokaler. Känslig utrustning kan behöva förvaras på olika ställen för att inte riskera att skadas av samma brand
Flytt av patienter 	Verksamheten ska ha en plan för hur de säkerställer att alla patienter har utrymmts/evakuerats från lokalerna. I enklare verksamheter kan det räcka med en patientlista och vid sängliggande patienter kan mer avancerade checklistor behövas.
Hantering av patient-/kallelsesignalsystem i samband med brandlarm 	I lokaler där det finns ett patient-/kallelsesignalsystem kopplat till brandlarmet ska all personal känna till hur återställning görs samt vilka åtgärder som ska vidtas i samband med att systemet larmar för brandlarm.
Hantering av gas 	Vid hantering av <u>lösa gasflaskor/tryckkärl</u> ska det finnas rutiner för hur dessa hanteras vid brand. Lösa gasflaskor/tryckkärl ska om möjligt föras i säkerhet om de riskerar att bli direkt brandpåverkade. Förekomst av lösa gasflaskor/tryckkärl som inte förts i säkerhet ska meddelas till räddningstjänsten. Vid brand får <u>centrala gasledning</u>ar inte stängas av utan eftertanke, eftersom patienters liv och hälsa kan riskeras. Först måste utrymning/evakuering vara genomförd innan beslut om eventuell avstängning kan göras.